

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde	12.10.2015. Nr.22/8-1.16/1024	Kopumā atbalsta ar nosacījumu iekļaut informāciju un tehniskos risinājumus par: 1) būvju izvietojumu, ugunsdrošības atstarpēm un piebrauktuvēm plānojumā, saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”; 2) ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi, saskaņā ar LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”.	Paskaidrojuma raksts tiks papildināts ar informāciju par projektējamo ugunsdzēsības hidrantu un atsauci uz attiecīgajiem normatīvajiem aktiem. Detalizētāki risinājumi tiks izstrādāti ūdensvada tīklu izbūves tehniskajā projektā.
Latvijas valsts ceļi	24.09.2015. Nr.5.1/4091	Atbalsta	-
Veselības inspekcija	25.09.2015. Nr.10-6/22634	Atbalsta	-
Rīgas domes Satiksmes departaments	13.10.2015. DS-15-732-dv	Atbalsta	-
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	17.09.2015. Nr.DMV-15-2294-dv	Atbalsta	-
Rīgas domes Īpašuma departaments	06.10.2015. Nr.DI-15-555-dv	Atbalsta	-
SIA „Rīgas ūdens”	23.09.2015. Nr.T1-7.22/352	Atbalsta	-
AS „Sadales tīkls”	23.09.2015. Nr.30KI50-02.05/32384	Atbalsta	-
AS „Latvijas gāze”	25.09.2015. Nr.27.4-2/3418	Atbalsta	-
SIA „Lattelecom”	-	-	Saskaņā ar 14.10.2014. MK Nr.628 62.punktu, nav publiskas intereses par projektu
AS „Rīgas siltums”	-	-	Nosacījumi netika izvirzīti

Zigmunds Krastiņš	Piedalījās 17.septembra publiskās apspriešanas sanāksmē	Priekšlikums izvērtēt 3 stāvu apbūves atbilstību minētās teritorijas raksturam, ņemot vērā, ka Mārupītei piegulošajā teritorijā nav neviena esoša 3 stāvu dzīvojamā māja.	3 stāvi ir noteiktais maksimāli pieļaujamais savrupmāju apbūves augstums visā Rīgas teritorijā, kas nav obligāti jārealizē. Apbūves izskats un iederīgums apkārtējā vidē ir būves tehniskā projekta jautājums, kas ir tehniskā projekta izstrādātāja un Rīgas pilsētas būvvaldes speciālistu kompetencē.
-------------------	---	---	--