

## Pārskaits par institūciju sniegtajiem nosacījumiem/informāciju

[illegible]

	<p>24.03.2014. Nr.5.1./1077</p>	<p>normatīvu izvirzītajām prasībām; - lokālpplānojuma projektu saskaņot ar VAS LVC Satiksmes organizācijas pārvaldē.</p> <p><b>Murjāņu ielā 72 (kadastra Nr.01001230097, Nr.01000922556):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izstrādājot lokālpplānojumu, ņemt vērā SIA „Projekts 3” izstrādes procesā esošo „Jaunu ielu izbūve Juglā kvartālā starp Juglas ielu, Murjāņu ielu, Redzes invalīdu sociālās aprūpes centru un Juglas ezeru” tehnisko projektu;</li> <li>- visas nepieciešamās transportlīdzekļu stāvvietas atbilstoši RD saistoši noteikumu Nr.34 prasībām ir jāparedz savā teritorijā. Autostāvvietu izvietojumam, jāatbilst LR Valsts standarta LVS 190-7 prasībām;</li> <li>- projektēšanā balstīties uz LR valsts standartu normatīvu izvirzītajām prasībām;</li> <li>- lokālpplānojuma projektu saskaņot ar VAS LVC Satiksmes organizācijas pārvaldē.</li> </ul>	
	<p>24.03.2014. Nr.5.1./1078</p>	<p><b>Berģu ielā 4 (kadastra Nr.01001272028):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piebraukšanu zemes gabalam paredzēt no zemes gabala ziemeļu puses (no esošās brauktuves ar grants segumu);</li> <li>- visas nepieciešamās transportlīdzekļu stāvvietas atbilstoši RD saistoši noteikumu Nr.34 prasībām ir jāparedz savā teritorijā. Autostāvvietu izvietojumam, jāatbilst LR Valsts standarta LVS 190-7 prasībām;</li> <li>- projektēšanā balstīties uz LR valsts standartu normatīvu izvirzītajām prasībām;</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- lokālplānojuma projektu saskaņot ar VAS LVC Satiksmes organizācijas pārvaldē.</li> </ul>	
Valsts meža dienests Rīgas reģionālā virsmežniecība	03.2014. Nr.VM5.7-7/267 un 18.03.2014. Nr.VM5.7-7/459	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut prasību zemesgabalā Mildas ielā 6 pirms būvniecības uzsākšanas veikt meža inventarizāciju;</li> <li>- Plānojot būvniecību meža teritorijā, paredzēt atmežošanu, ko nosaka Meža likuma 41.pants, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību”;</li> <li>- Lai novērstu neapzināto bioloģiskās daudzveidības vērtību iznīcināšanu īpašumā, ieteicams veikt bioloģiskās daudzveidības izpēti veģetācijas periodā, piesaistot sertificētu vides ekspertu;</li> <li>- Lai veidotos ainaviski pievilcīga vide, iespēju robežās saglabāt bioloģiski un ainaviski vērtīgākos kokus un koku grupas.</li> </ul> <p>Zemesgabaliem <b>Skolas ielā 65 (kadastra Nr.01000640177), Bergu ielā 4 (kadastra Nr.01001272028) un Murjāņu ielā 72 (kadastra Nr.01001230097, Nr.01000922556)</b> nosacījumi netiek izvirzīti.</p>	<p>Ir ievērots</p> <p>Nosacījums ierakstīts paskaidrojuma rakstā turpmākās projektēšanas posmam</p> <p>Ir ievērots</p> <p>Nosacījums ierakstīts paskaidrojuma rakstā turpmākās projektēšanas posmam</p>
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta	13.03.2014. Nr.4.5.-07/1687	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokālplānojumam jāatbilst Rīgas domes 11.02.2014. lēmumā Nr.743 un darba uzdevumā norādītajam izstrādes mērķim;</li> <li>- Lokālplānojuma izstrādi veikt atbilstoši 16.10.2012.</li> </ul>	Prasības ievērotas

<p>Lielrīgas reģionālā vides pārvalde</p>		<p>MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – 16.10.2012. MK noteikumi Nr.711) <u>2.4.,3. un 4.2</u> nodaļas prasībām.</p> <p>- Lokālpārvaldes projekta atbilstoši 16.10.2012. MK noteikumu Nr.711 53.2 punktam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ uzraudzīt vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas, noteikt aprobežojumus tajās atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām;</li> <li>➤ uzraudzīt esošās un/vai plānotās apbūves izvietojumu lokālpārvaldes teritorijā*;</li> <li>➤ izstrādāt transporta kustības shēmu, piebraucamos ceļus/ielas nekustamajiem īpašumiem*;</li> <li>➤ izstrādāt teritoriju inženierkomunikācijas shēmu (lokālpārvaldes teritorijā plānojot ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumus nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas)*;</li> <li>➤ lai netiktu veikta īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atradņu iznīcināšana, veikt biotopu izpēti daļā lokālpārvaldes projekta izstrādei paredzētajā teritorijā – Murjāņu ielā 72 (kad. Nr.01001230097, Nr.01000922556), nepieciešamības gadījumā eksperta atzinumā iekļaujot pasākumus īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atradņu saglabāšanai un apsaimniekošanai. Ekspertu atzinumiem jāatbilst 30.09.2010. MK noteikumu Nr.925 „Sugu un biotopu</li> </ul>	<p>*Lokālpārvaldes teritorijās ir esoša apbūve un esošs transporta infrastruktūras un inženiertīklu nodrošinājums (izņemot Murjāņu ielas zemesgabalu, kur ir apstiprināts nedzirdīgo bērnu internatskolas tehniskais projekts ar nepieciešamo infrastruktūras nodrošinājumu). Ņemot vērā, ka lokālpārvaldes projektā tiek noteiktas vairākas zemesgabalu izmantošanas iespējas, plānotie infrastruktūras risinājumi tiks noteikti turpmākās projektēšanas gaitā, saskaņā ar konkrēto īpašnieka izvēlēto zemesgabala izmantošanas veidu.</p>
---	--	---	---

		<p>aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās prasības” prasībām. Nepieciešamības gadījumā paredzēt mikroliegumu veidošanu vai nodrošināt pasākumus aizsargājamo sugu un biotopu atradņu saglabāšanai.</p>	
<p>Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra</p>	<p>12.03.2014. Nr.152/1-14-2/224</p>	<p>1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz ģeotelpisko informāciju, kas izmantojama lokālpārvaldības grafiskās daļas izstrādei. Lokālpārvaldības grafiskās daļas izstrādei:</p> <p>1.1.atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk - Noteikumi) 31.punktam pašvaldības teritorijas lokālpārvaldības izstrādei jāizmanto Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādātu topogrāfisko karti (ne vecāku par pieciem gadiem) ar mēroga noteiktību no 1:2000 līdz 1:10 000.</p> <p>Informē, ka Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā, kuras pārzinis ir LĢIA, lokālpārvaldības teritorijām ir 2009.gadā sagatavota topogrāfiskā karte mērogā, 1:10 000 un 2013.gada ortofotokarte. Topogrāfiskā plāna mērogā 1:2000 dati ir sagatavoti 2000.-2002.gadā zemes vienībām Mildas ielā 6, Berģu ielā 4, Murjāņu ielā 72, 2012.gadā aktualizēti topogrāfiskā plāna dati ir pieejami zemes vienībai Slokas ielā 65- visi minētie dati ir nodoti Rīgas pilsētas pašvaldībai atbilstoši 2012.gada 5.decembra Sadarbības līgumam par sadarbību ģeotelpiskās informācijas apmaiņā.</p>	<p>Visas prasības ievērotas</p>

		<p>Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Darba uzdevuma 6.1.2.punktā ir norādījis, ka lokālpārplānojums ir jāizstrādā mērogā 1:2000.</p> <p>1.2. atbilstoši Noteikumu 61.2. punktam teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē jāizmanto Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas datus un, atbilstoši Noteikumu 55.punktam un 57.1. punktam, jānodrošina institūcijas izsniegto datu nemainību.</p> <p><b>2.</b> Lokālpārplānojuma grafisko daļu izstrādāt kādā no Noteikumu 4.punktā minētajiem vektordatu formātiem.</p> <p>Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Darba uzdevuma 6.3.2.2.punktā ir norādījis, ka grafisko daļu jāizstrādā *.dng vai *.dwg failu formātā.</p> <p><b>3.</b> Atbilstoši Noteikumu 25.punktam grafisko daļu noformē, ievērojot normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu noteiktās prasības, norādot koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, kartes pamatnes mēroga noteiktību (ja tas atšķiras no kartes pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem un grafiskās daļas izstrādātāju.</p> <p>Vienlaikus norāda, ka atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma 25.pantam ģeotelpiskā informācija, tajā skaitā ģeotelpiskās informācijas pamatdati, kas izmantoti teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādei, ir autortiesību objekts un teritorijas attīstības plānojuma</p>	
--	--	---	--

		<p>grafiskajā daļā ir nepieciešama norāde uz datu turētāju, kura dati izmantoti.</p> <p><b>4.</b> Lokālpārvaldības grafiskajā daļā attēlot un teksta daļā uzskaitīt visus pārvaldības teritorijās esošos valsts ģeodēziskā tīkla un vietējā ģeodēziskā tīkla ģeodēziskos punktus un, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 20.pantam, noteikt aizsargjoslas ap tiem.</p> <p>Ja aizsargjoslas nevar attēlot lokālpārvaldības grafiskajā daļā (aizsargjosla 5m ), tad teksta daļā jāpievieno tikai ģeodēzisko punktu saraksti. Vēlams pievienot arī ģeodēzisko punktu izvietojumu shēmas.</p> <p>Ģeodēziskā tīkla iedalījumu nosaka 2013.gada 6.augusta MK noteikumi Nr.531 „Ģeodēziskā tīkla klasifikators” un 2011.gada 15.novembra MK noteikumu Nr.879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas topogrāfisko karšu noteikumi” 25.punkts.</p> <p>Valsts ģeodēzisko punktu sarakstu var iegūt Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē, kur pieejama aktuālāk informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem. Tā kā informācija datubāzē regulāri tiek papildināta, lūdzam sekot līdzi izmaiņām datubāzē. Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes adrese: <a href="http://www.geodezija.lgia.gov.lv">www.geodezija.lgia.gov.lv</a> vai LĢIA pakalpojumu lapas <a href="http://map.lgia.lv">http://map.lgia.lv</a> sadaļā Ģeodēzija/Valsts ģeodēziskā tīklā datubāze.</p> <p>Informē, ka lokālpārvaldības teritorijā nav neviena valsts</p>	
--	--	---	--

		<p>ģeodēziskā tīkla punkta.</p> <p>Informācija par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem ir jāsaņem pašvaldībā pie par vietējo tīklu atbildīgā darbinieka. Par vietējo ģeodēzisko tīklu atbildīgo personu saraksts ir publicēts LĢIA pakalpojumu lapā sadaļā Ģeodēzija/Informācija par vietējo tīklu.</p> <p>Ja lokālpārplānojuma teritorijās nav arī vietējā ģeodēziskā tīkla punkti, tad lokālpārplānojuma paskaidrojuma raksta beigās nepieciešams pievienot izziņu no pašvaldības par to, ka lokālpārplānojuma teritorijā neatrodas neviens vietējā ģeodēziskā tīkla punkts un paskaidrojuma rakstā ar vienu teikumu minēt, ka lokālpārplānojuma teritorijā neatrodas neviens ģeodēziskā tīkla punkts.</p> <p><b>5.</b> Lokālpārplānojuma teksta daļā par aizsargjoslām (Ekspluatācijas aizsargjoslas), to uzskaitījumā minēt ģeodēziskos punktus. Tas nepieciešams, lai pievērstu uzmanību tam, ka arī ģeodēziskajiem punktiem ir jāievēro aizsargjoslas.</p> <p><b>6.</b> Lokālpārplānojuma teksta daļā jānorāda, ka veicot jebkura veida būvniecību, tai skaitā esošo ēku renovāciju un rekonstrukciju, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, tai skaitā esošo ēku renovāciju un rekonstrukciju, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko darbību, kas skar ģeodēziskā punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāveic saskaņojums: Latvijas Ģeotelpiskās</p>	
--	--	--	--



		<p>informācijas aģentūrā – par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā, pašvaldībā – par darbiem – vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā.</p> <p>Bieži vien ģeodēziskie punkti atrodas ēkās un būvēs (nivelēšanas sienas zīmes vietējā ģeodēziskā tīkla sienas zīmes). Lai renovējot būvi, šie punkti netiktu aizsegti, bojāti, iznīcināti vai padarīti nepieejami, tad nepieciešams renovācijas projektus saskaņot ar ģeodēzisko punktu turētājiem.</p> <p><b>7.</b> Lokālplānojumā norādīt, ka detālplānojumos obligāti ir jāattēlo arī ģeodēziskie punkti.</p> <p>Aktuāla informācija par LĢIA produktiem un pakalpojumiem pieejama mājaslapā <a href="http://map.lgia.lv/">http://map.lgia.lv/</a>, bet ģeodēziskās informācijas jautājumos, lūdz sazināties ar LĢIA Ģeodēzisko datu analīzes un ekspertīžu daļas vadītāju Brigitu Helfriču, e-pasts: <a href="mailto:brigita.helfrica@lgia.lv">brigita.helfrica@lgia.lv</a>, mob.tel. 27875702.</p>	
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments	10.03.2014. DIKS-14-353-dv	<p><b>Slokas ielā 65 (kadastra Nr.01000640177):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dzirciema apkaimē atrodas 3 pirmsskolas izglītības iestādes ar 471 vietu. Pieteikumi uz pirmsskolas izglītības iestādi – 1464;</li> <li>- Apkaimē atrodas 2 skolas ar 863 skolēniem.</li> </ul> <p><b>Mildas iela 6 (kadastra Nr.01001132228):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vecmīlgrāvja apkaimē atrodas 7 iestādes, kas īsteno pirmsskolas programmas (t.sk. 6 pirmsskolas, 1</li> </ul>	Nemts vērā

		<p>skola, kopumā 1152 vietas). Pieteikumi rindā uz pirmsskolu – 1604;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apkaimē atrodas 3 skolas ar 1560 skolēniem;</li> <li>- Apkaimē atrodas arī viena no Rīgas 5.speciālās internātpamatskolas ēkām Baltāsbaznīcas ielā 40.</li> </ul> <p><b>Berģu iela 4 (kadastra Nr.01001272028):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berģu apkaimē neatrodas neviena izglītības iestāde. Pieteikumi rindā iespējami tikai uz esošu iestādi/programmu.</li> </ul> <p><b>Murjāņu iela 72 (kadastra Nr.01001230097, Nr.01000922556):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Juglas apkaimē atrodas 7 iestādes, kas īsteno pirmsskolas programmas (t.sk. 4 pirmsskolas, 2 speciālās pirmsskolas, 1 skola, ar kopumā 797 vietām). Pieteikumi rindā uz pirmsskolu – 2018;</li> <li>- 5 skolas (t.sk. 3 speciālās skolas) ar kopumā 2106 skolēniem.</li> </ul>	
Rīgas domes Satiksmes departaments	13.03.2014. DS-14-97-DV	<p><b>Slokas ielā 65 (kadastra Nr.01000640177):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piebraukšanu organizēt no Sēlpils ielas, izmantojot esošo iebrauktuvi;</li> <li>- Autostāvvietas un labiekārtojuma elementus izvietot ārpus ielu sarkanajām līnijām;</li> <li>- Drenāžas un virsmas ūdeņu novadīšanai izmantot esošo sistēmu;</li> <li>- Lokālplānojuma risinājumus izstrādāt saskaņā ar Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Latvijas valsts standartiem ceļu</li> </ul>	Visi nosacījumi ievēroti

		<p>projektēšanas nozarē;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokālpārveidojuma 1.redakciju iesniegt izskatīšanai Departamentā pirms sabiedriskās apspriešanas uzsākšanas.</li> </ul> <p><b>Mildas ielā 6 (kadastra Nr.01001132228):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pieslēgumu paredzēt no Mildas ielas. Ņemt vērā Piejūras maģistrāles trasi;</li> <li>- Autostāvvietas un labiekārtojuma elementus izvietot ārpus ielu sarkanajām līnijām;</li> <li>- Drenāžas un virsmas ūdeņu novadīšanai izmantot esošo sistēmu;</li> <li>- Lokālpārveidojuma risinājumus izstrādāt saskaņā ar Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Latvijas valsts standartiem ceļu projektēšanas nozarē;</li> <li>- Lokālpārveidojuma 1.redakciju iesniegt izskatīšanai Departamentā pirms sabiedriskās apspriešanas uzsākšanas.</li> </ul> <p><b>Berģu ielā 4 (kadastra Nr.01001272028):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piebraukšanu organizēt izmantojot esošo iebrauktuvi no Berģu ielas. No Berģu ielas paredzēt vienu pieslēgumu;</li> <li>- Autostāvvietas un labiekārtojuma elementus izvietot ārpus ielu sarkanajām līnijām;</li> <li>- Drenāžas un virsmas ūdeņu novadīšanai izmantot esošo sistēmu;</li> <li>- Lokālpārveidojuma risinājumus izstrādāt saskaņā ar Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves</li> </ul>	
--	--	---	--

		<p>noteikumiem un Latvijas valsts standartiem ceļu projektēšanas nozarē;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokālpārplānojuma 1.redakciju iesniegt izskatīšanai Departamentā pirms sabiedriskās apspriešanas uzsākšanas.</li> </ul> <p><b>Murjāņu ielā 72 (kadastra Nr.01001230097, Nr.01000922556):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piebraukšanu organizēt no Murjāņu ielas un Strazdu muižas ielas;</li> <li>- Satiksmes organizācijas risinājumus izstrādāt saskaņā ar tehnisko projektu „Jaunu ielu izbūve Juglā kvartālā starp Juglas ielu, Murjāņu ielu, Redzes invalīdu sociālās aprūpes centru un Juglas ezeru”;</li> <li>- Autostāvvietas un labiekārtojuma elementus izvietot ārpus ielu sarkanajām līnijām;</li> <li>- Drenāžas un virsmas ūdeņu novadīšanai izmantot esošo sistēmu;</li> <li>- Lokālpārplānojuma risinājumus izstrādāt saskaņā ar Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Latvijas valsts standartiem ceļu projektēšanas nozarē;</li> <li>- Lokālpārplānojuma 1.redakciju iesniegt izskatīšanai Departamentā pirms sabiedriskās apspriešanas uzsākšanas.</li> </ul>	
Rīgas domes Labklājības departaments	19.02.2014. DL-14-97-dv	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objektos nepieciešams nodrošināt vides pieejamību personām ar kustību vai redzes traucējumiem</li> </ul>	Nosacījumi ievērojami tālākas projektēšanas gaitā

		<p>(luksofori ar skaņu signāliem, īpašs bruģis, lēzenas uzbrauktuves, Braila raksts utt.);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums paredz katrā pašvaldībā vismaz vienu sociālā darba speciālistu uz katriem tūkstoš iedzīvotājiem;</li> <li>- Ja plānojamā teritorijā tiek būvētas jaunas dzīvojamās mājas un iedzīvotāju skaits apkārtnē strauji palielinās, nepieciešams paredzēt arī Rīgas Sociālā dienesta Teritoriālā centra izveidi ar dienas centriem pieaugušajiem un bērniem, tāpat paredzot telpas iespējamiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Veselības aprūpes pieejamības jomā uz apmēram 2000 iedzīvotājiem paredzēta ārsta prakse, tādējādi jāparedz telpas ģimenes ārstu praksēm.</li> </ul>	
Rīgas domes Īpašuma departaments	05.03.2014. Nr.1-6/DI-14-198-dv	Lokālpilnojumā teritorijas zemesgabalos paredzēt funkcionālo zonējumu, kas pieļautu iespējami plašāku nekustamā īpašuma izmantošanas spektru.	Ir ievērots
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde	26.02.2014. DMV-14-515-dv	<p><b>Slokas ielā 65 (kadastra Nr.01000640177):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saskaņā ar Rīgas domes 2006.gada 14.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.60 „Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu” (ar 2009.gada 3.novembra grozījumiem Nr.20) detālpilnojumā teritorija atrodas III gaisa piesārņojuma teritoriālajā zonā, kurā slāpekļa dioksīda gada vidējā koncentrācija ir mazāka par 30 µg/m<sup>3</sup>, tādēļ nav ierobežojumu siltumapgādes veida izvēlē un ir atļauta lokālu siltumavotu un apkures iekārtu uzstādīšana.</li> </ul>	Nosacījumi ievērojami tālākas projektēšanas gaitā

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teritorijā ar kadastra Nr.0100 064 0177 ir autosatiksmes un tramvaja trokšņa no Slokas ielas apgrūtinājums. Atbilstoši Rīgas aglomerācijas trokšņu kartei tiek prognozēti līdz 15 dB trokšņa robežvērtību pārsniegumi daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās, bet līdz 10 dB pārsniegumi sabiedrisko un pārvaldes objektu teritorijām, tai skaitā kultūras iestāžu, izglītības un zinātnes iestāžu, valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu un viesnīcu teritorijām. Projektējamai apbūvei paredzēt ārējo norobežojošo konstrukciju skaņas izolācijas nodrošināšanas kompleksos pasākumus atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 016-11 „Būvakustika”. Projektā arī paredzēt celtniecības āra darbu ierobežojumus nakts stundās (no 23:00 līdz 7:00).</li> <li>- Notekūdeņu (sadzīves un lietus) novadīšanu ir jāparedz pilsētas centralizētajos notekūdeņu tīklos atbilstoši 2005.gada 20.decembra Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 97.punktam. Ūdensapgādi paredzēt no pilsētas centralizētā ūdensvada.</li> <li>- Ja tiks plānotas virszemes vai apakšzemes autonomvietnes, ievērot 2005.gada 12.decembra Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 2.17.nodaļas prasības attiecībā uz atkritumu tvertņu nodrošināšanu (163., 164.punkts), notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu (160., 161.</li> </ul>	
--	--	--	--

		<p>162.punkts), ventilācijas prasību un hidroloģiskās izpētes un izpētes uz vidi nodrošināšanu apakšzemes stāvvietām (167., 168. un 169.punkts).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informējam, ka piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu lokālpārveidojuma teritorijā nav.</li> <li>- Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju lokālpārveidojuma teritorijā nav ūdensapgādes vai metro izpētes urbumu.</li> </ul> <p><b>Mildas ielā 6 (kadastra Nr.01001132228):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saskaņā ar Rīgas domes 2006.gada 14.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.60 „Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu” (ar 2009.gada 3.novembra grozījumiem Nr.20) detālpārveidojuma teritorija atrodas III gaisa piesārņojuma teritoriālajā zonā, kurā slāpekļa dioksīda gada vidējā koncentrācija ir mazāka par 30 µg/m<sup>3</sup>, tādēļ nav ierobežojumu siltumapgādes veida izvēlē un ir atļauta lokālu siltumavotu un apkures iekārtu uzstādīšana.</li> <li>- Teritorijā kadastra Nr. 0100 113 2228 ir rūpnieciskā trokšņa apgrūtinājums no akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava”, Gāles ielā 2. Atbilstoši Rīgas aglomerācijas trokšņu kartei tiek prognozēti 10 līdz 15 dB pieļauto trokšņa robežvērtību pārsniegumi individuālo savrupmāju apbūves teritorijām, bet 5 līdz 10 dB pārsniegumi daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās. Projektējamai apbūvei paredzēt ārējo norobežojošo konstrukciju skaņas izolācijas nodrošināšanas kompleksos pasākumus atbilstoši</li> </ul>	<p>Nosacījumi ievērojami tālākas projektēšanas gaitā</p>
--	--	--	--

		<p>Latvijas būvnormatīvam LBN 016-11 „Būvakustika”. Projektā arī paredzēt celtniecības āra darbu ierobežojumus nakts stundās (no 23:00 līdz 7:00).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notekūdeņu novadīšanu ir jāparedz pilsētas centralizētajos notekūdeņu tīklos atbilstoši 2005.gada 20.decembra Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 97.punktam. Ūdensapgādi paredzēt no pilsētas centralizētā ūdensvada.</li> <li>- Ja tiks plānotas virszemes vai apakšzemes autonomvietnes, ievērot 2005.gada 12.decembra Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 2.17.nodaļas prasības attiecībā uz atkritumu tvertņu nodrošināšanu (163., 164.punkts), notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu (160., 161. 162.punkts), ventilācijas prasību un hidroloģiskās izpētes un izpētes uz vidi nodrošināšanu apakšzemes stāvvietām (167., 168. un 169.punkts).</li> <li>- Informējam, ka piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu lokālpilnojuma teritorijā nav.</li> <li>- Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju lokālpilnojuma teritorijā nav ūdensapgādes vai metro izpētes urbumu.</li> </ul> <p><b>Berģu ielā 4 (kadastra Nr.01001272028):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saskaņā ar Rīgas domes 2006.gada 14.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.60 „Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu” (ar 2009.gada</li> </ul>	<p>Nosacījumi ievērojami tālākas projektēšanas gaitā</p>
--	--	--	--



		<p>3.novembra grozījumiem Nr.20) lokālplānojuma teritorija atrodas III gaisa piesārņojuma teritoriālajā zonā, kurā slāpekļa dioksīda gada vidējā koncentrācija ir mazāka par 30 µg/m<sup>3</sup>, tādēļ nav ierobežojumu siltumapgādes veida izvēlē un ir atļauta lokālu siltumavotu un apkures iekārtu uzstādīšana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teritorijā ar kadastra Nr. 0100 127 2028 ir autosatiksmes trokšņa no Bergu ielas un Jaunciema gatves apgrūtinājums. Atbilstoši Rīgas aglomerācijas trokšņu kartei tiek prognozēti līdz 15 dB trokšņa robežvērtību pārsniegumi daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās, bet līdz 10 dB pārsniegumi sabiedrisko un pārvaldes objektu teritorijām, tai skaitā kultūras iestāžu, izglītības un zinātnes iestāžu, valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu un viesnīcu teritorijām. Projektējamai apbūvei paredzēt ārējo norobežojošo konstrukciju skaņas izolācijas nodrošināšanas kompleksos pasākumus atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 016-11 „Būvakustika”. Projektā arī paredzēt celtniecības āra darbu ierobežojumus nakts stundās (no 23:00 līdz 7:00).</li> <li>- Paredzēt notekūdeņu savākšanu hermētiski noslēgtos rezervuāros tālākai izvešanai uz pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Tehniskajā projektā paredzēt perspektīvo pieslēgšanos pie pilsētas fekālās kanalizācijas kolektora. Ūdensapgāde – no centralizētiem pilsētas tīkliem.</li> <li>- Ja tiks plānotas virszemes vai apakšzemes</li> </ul>	
--	--	---	--

		<p>autonovietnes, ievērot 2005.gada 12.decembra Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 2.17.nodaļas prasības attiecībā uz atkritumu tvertņu nodrošināšanu (163., 164.punkts), notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu (160., 161. 162.punkts), ventilācijas prasību un hidroloģiskās izpētes un izpētes uz vidi nodrošināšanu apakšzemes stāvvietām (167., 168. un 169.punkts).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informējam, ka piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu lokālpilnojuma teritorijā nav.</li> <li>- Saskaņā ar MVD rīcībā esošo informāciju lokālpilnojuma teritorijā nav ūdensapgādes vai metro izpētes urbumu.</li> <li>-</li> </ul> <p><b>Murjāņu ielā 72 (kadastra Nr.01001230097, Nr.01000922556):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saskaņā ar Rīgas domes 2006.gada 14.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.60 „Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu” (ar 2009.gada 3.novembra grozījumiem Nr.20) lokālpilnojuma teritorija atrodas III gaisa piesārņojuma teritoriālajā zonā, kurā slāpekļa dioksīda gada vidējā koncentrācija ir mazāka par 30 µg/m<sup>3</sup>, tādēļ nav ierobežojumu siltumapgādes veida izvēlē un ir atļauta lokālu siltumavotu un apkures iekārtu uzstādīšana.</li> <li>- Nosacījumu vides trokšņa jomā nav.</li> <li>- Notekūdeņu novadīšanu ir jāparedz pilsētas centralizētajos notekūdeņu tīklos atbilstoši</li> </ul>	<p>Nosacījumi ievērojami tālākas projektēšanas gaitā</p>
--	--	---	--

		<p>2005.gada 20.decembra Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 97.punktam. Ūdensapgādi paredzēt no pilsētas centralizētā ūdensvada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ja tiks plānotas virszemes vai apakšzemes autonomvietnes, ievērot 2005.gada 12.decembra Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 2.17.nodaļas prasības attiecībā uz atkritumu tvertņu nodrošināšanu (163., 164.punkts), notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu (160., 161. 162.punkts), ventilācijas prasību un hidroloģiskās izpētes un izpētes uz vidi nodrošināšanu apakšzemes stāvvietām (167., 168. un 169.punkts).</li> <li>- Informējam, ka piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu lokālpilnojuma teritorijā nav.</li> <li>- Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju lokālpilnojuma teritorijā nav ūdensapgādes vai metro izpētes urbumu.</li> <li>- Ievērot Juglas ezera aizsargjoslu. Aizsargjoslā darbības plānot atbilstoši Aizsargjoslu likuma 35. un 37.pantā noteiktajiem apbūves aprobežojumiem.</li> <li>- Saglabāt zemes gabalā ar kadastra Nr. 0100 092 2556 esošo pašvaldības nozīmes meliorācijas grāvi, kuram saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 61.6.1. punktu ir noteikta ekspluatācijas aizsargjosla 10 m platumā mērot no augšējās krants malas.</li> <li>- Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo</li> </ul>	Ir ievērots
--	--	--	-------------

		<p>noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 19.pielikumu „Meliorācijas attīstības plāns” lokālpārplānojums paredzēts teritorijā, kurā veicami kompleksi meliorācijas un aizsardzības pret plūdiem pasākumi. Zemes gabalam ar kadastra Nr. 0100 092 2556 nepieciešams izprojektēt jaunu meliorācijas sistēmu tīklu, kas novada uzkrājušos lietus notekūdeņus uz Juglas ezeru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zemes gabals ar kadastra Nr.0100 092 2556 atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.-2018.gadam ir veģetācijai nozīmīga teritorija, tāpēc nepieciešams saņemt sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumu par iespējamām īpaši aizsargājamo sugu atradnēm un biotopiem un to saglabāšanas nosacījumiem.</li> </ul>	
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides pārraudzības valsts birojs	26.02.2014. Nr.7-02/343	Ar Vides pārraudzības valsts biroja 26.02.2014. lēmumu Nr.9 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” nolemts nepiemērot lokālpārplānojumam stratēģiskā uz vidi novērtējuma procedūru.	-