

ATBILDES UZ PIEGĀDĀTĀJA UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM

Atklātā konkursā
„Rīgas Centrāltirgus revitalizācija - būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi”
(id. Nr. RD PAD 2021/4)

Nr.p.k.	Jautājums	Atbilde
1.	<p>Lūdzam Pasūtītāju precizēt 2021.gada 25.maija sēdes protokola Nr.3 “Atbildes uz piegādātāju jautājumiem” publicētā jautājuma Nr.5 atbildi:</p> <p>- Lūdzam precizēt, vai Pretendentam ir jāaizpilda un jāiesniedz visi tehniskajā specifikācijā norādītie darbi pilnā apjomā?</p> <p>- Lūdzam precizēt, ja, gadījumā Pretendents uzskata, ka kādus no apjomiem var samazināt, vai Pretendents ir tiesīgs tos mainīt un iesniegt tāmi ar izmainītiem apjomiem?</p>	<p>Pasūtītājs informē, ka Pretendentam Finanšu piedāvājumā jāaizpilda un jāiesniedz visi tehniskajā specifikācijā norādītie darbi pilnā apmērā. Ja Pretendentam ir priekšlikumi darbu apjoma samazinājumā, tos iespējams apsvērt darbu izpildes laikā kopā ar projekta komandu. Darbu apjomus Pretendenta piedāvājumā mainīt nav atļauts.</p>
2.	<p>Lūdzam Pasūtītāju precizēt nolikuma 12.3.9., 12.3.10. un 12.3.11. punktos noteiktās prasības. Kas ir domāts ar “attiecīgās sadaļas izbūves darbiem”? Pretendents norāda, ka, piemēram, ēku būvdarbu vadītājs, kurš ir bijis objektā kā atbildīgais būvdarbu vadītājs, ir atbildīgs par visu būvdarbu vadīšanu, ne konkrētu sadaļu, līdz ar to nav saprotamas pieredzes prasības “attiecīgās sadaļas izbūves darbos”.</p>	<p>Pasūtītājs paskaidro, ka Pretendentam piedāvājumā jānorāda Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstoši speciālisti, lai Pretendentam būtu tehniskās un profesionālās spējas Iepirkuma līguma izpildei.</p> <p>Viena persona var veikt vairāku galveno speciālistu darba pienākumus, ja šai personai ir attiecīgi kvalifikāciju apliecinājoši dokumenti un pieredze.</p> <p>Kā pieredzes prasība “attiecīgās sadaļas izbūves darbi” 12.3.9. apakšpunktā tiek saprasti izbūves darbi ielās; 12.3.10. apakšpunktā - izbūves darbi hidrotehniskajā būvē un 12.3.11. apakšpunktā - izbūves darbi publiskajā būvē.</p>

Nr. p.k.	Jautājums				
3.	Lūdzam Pasūtītāju precizēt darba apjomus jo, pārbaudot izsniegto projekta dokumentāciju, ir atrodamas atšķirības darbu apjomos:				
	Darbu apjomu saraksts Nr. 1-1-7				
	Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	
				Pēc pievienotajiem projekta apjomiem	Pēc pārbaudes
		Būvkonstrukcijas			
		Pārseguma plātne (BK-06)			
	1	Inventāro veidņu uzstādīšana, eļļošana un nojaukšana ,noma	m ²	34,05	157,7
	Darbu apjomu saraksts Nr. 1-1-8				
	Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	
				Pēc pievienotajiem projekta apjomiem	Pēc pārbaudes
		Betons			
	29	Veidņi atbalstsienai, to uzstādīšana	m ²	480,00	244,6
	Darbu apjomu saraksts Nr. 2-1-8				
Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums		
			Pēc pievienotajiem projekta apjomiem	Pēc pārbaudes	
1	Dzelzsbetona plātne (BK-04)				
2	Inventāro veidņu uzstādīšana, eļļošana un nojaukšana ,noma	m ²	1050,24	641,4	
4	Betona C25/30iestrādāšana pamatu konstrukcijās, novibrējot, betonu padod ar sūkni	m ³	218,80	177,3	
	Rīgelis (BK-04)				
5	Inventāro veidņu uzstādīšana, eļļošana un nojaukšana ,noma	m ²	423,90	183,84	

7	Betona C25/30 iestrādāšana pamatu konstrukcijās, novibrējot, betonu padod ar sūkni	m ³	47,10	21,84
	Režģogs griezuma A-A/B-B/ C-C (BK-02)			
17	Inventāro veidņu uzstādīšana, eļļošana un nojaukšana, noma	m ²	819,00	267,2
18	Betona C30/37, XC2+XF3 iestrādāšana pamatu konstrukcijās, novibrējot, betonu padod ar sūkni	m ³	105,00	79,3
	Režģoga plātne (BK-02)			
19	Inventāro veidņu uzstādīšana, eļļošana un nojaukšana, noma	m ²	1383,20	37,7
	Pretplūdu siena (BK-02)			
22	Inventāro veidņu uzstādīšana, eļļošana un nojaukšana, noma	m ²	622,20	364,4
	Kolonna 1 (BK-03)			
25	Inventāro veidņu uzstādīšana, eļļošana un nojaukšana, noma	m ²	106,08	68,8
26	Betona C30/37 XC2+XF3 iestrādāšana pamatu konstrukcijās, novibrējot, betonu padod ar sūkni	m ³	10,40	5,1
	Kāpnes (BK-03)			
34	Inventāro veidņu uzstādīšana, eļļošana un nojaukšana, noma	m ²	148,80	67

Tāpat lūdzam Pasūtītāju paskaidrot, kādā tāmes pozīcijā ir iekļauta “Režģogu griezuma A-A/B-B/ C-C (BK-02)” stiegrošana.

Darbu apjomu saraksts Nr. 2-1-9

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	
			Pēc pievienotajiem projekta apjomiem	Pēc pārbaudes
	Betons			
28	Veidņi atbalstsienai, to uzstādīšana	m ²	790,00	601
31	Veidņi pretplūdu sienai, to uzstādīšana	m ²	1045,00	857,52
32	Stiegrojums rievienas apbetonējumam (papildus	t	6,90	20,383*

	informāciju skatīt rasējumā HR-7;HR8)			
33	Pretpludu sienas betonēšana (C35/45/37 XS 3, XF 4, XC4), tā iestrāde	m ³	141,00	190,3
*pēc specifikācijas lapā HR6/5.				
Atbilde				
Pasūtītājs informē, ka par pamatu ir jāņem Darba apjomi, kuri norādīti Atklāta konkursa Tehniskās specifikācijas 5. pielikumā, t.sk., ja ir nesakritības izsniegtajā projekta dokumentācijā ar Darba apjomiem. Tehniskā dokumentācija tiks precizēta izmaiņu projektu izstrādes laikā vai arī autoruzraudzības kārtībā.				

Nr.p.k.	Jautājums	Atbilde
4.	<p>Ņemot vērā to, ka ne tehniskajā specifikācijā, ne arī būvdarbu apjomos Pretendentam nav noteikts, ka tam ir jāveic sliežu pārbūve vai izbūve, Pretendents neredz pamatojumu nolikuma 12.3.3. un 12.3.9. punktu prasībām. Tāpat Pretendents norāda uz to, ka iepriekš izsludinātajā atklātā konkursā par Rīgas Centrālirgus revitalizāciju ar ID.Nr. RD PAD 2018/18, par Pretendenta pieredzi ceļu būvdarbos un atbildīgā ceļu būvdarbu vadītāja pieredzi noteiktās prasības neparedzēja tik detalizētus un apjomīgus darbus, kādi tie ir noteikti esošā konkursa ietvaros. Pretendents uzskata, ka noteiktās prasības nolikuma punktos Nr.12.3.3. un 12.3.9. ir nesamērīgi augstas un konkurenci ierobežojošas, ko vēl jo vairāk pastiprina fakts, ka projekts kā tāds nav mainījies, līdz ar to nav saprotamas tik augstas prasības iepriekš minētajiem punktiem.</p> <p>Lūdzam Pasūtītāju grozīt nolikuma 12.3.3. un 12.3.9.punktu prasības, ievērojot samērīguma principus, tādējādi paplašinot potenciālo pretendentu loku.</p>	<p>Pasūtītājs informē, ka tiek veikta jauna iepirkuma procedūra, izvirzot jaunas prasības, kas balstītas uz tehnisko dokumentāciju, neatkarīgi no iepriekš veiktā atklātā konkursa “Rīgas Centrālirgus revitalizācija” ar ID Nr. RD PAD 2018/18.</p> <p>Pasūtītājs paskaidro, ka Projekta ietvaros plānota priekšizpēte un būvdarbi sliežu zonā, līdz ar to darbu vadību šajā zonā jāveic sertificētam speciālistam ar atbilstošu pieredzi.</p> <p>Priekšizpētes veikšanas laikā jāņem vērā Atklāta konkursa nolikuma 1.pielikuma “Tehniskās specifikācija” 1.pielikuma Būvprojekts A – 08-DOP-DOP-102 sadaļā noteiktais.</p> <p>Vienlaikus Departaments informē, ka, pamatojoties uz 22.09.2020. Rīgas pilsētas būvvaldes atzinumu par būves ekspluatācijas pārbaudi, kurā konstatēts, ka netālu no tramvaja pieturas iepretim pārejai pār tramvaja sliežu ceļu uz gājēju ietves izveidojies betona bruģakmens iegruvums, aptuveni 1,5 m2 platībā un 1,5 m dziļumā, kā arī novērojami grunts slāņa iegruvumi tramvaja sliežu virzienā, Atklāta konkursa nolikumā ietverta</p>

		prasība par kvalificēta būvdarba veicēja un sertificēta speciālista piesaisti, lai nepieciešamības gadījumā priekšizpētes vai būvniecības darbu veikšanas laikā nekavējoties spētu reaģēt uz būvdarbu risinājumiem, ja tiks konstatēta esošās tramvaja infrastruktūras pasliktināšanās.
5.	Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka par nolikuma punkta Nr.12.3.6. prasībām atbilstošu tiks uzskatīts Pretendenta pieredzes objekts, kas veikts upes vai jūras akvatorijā vai ostas un jūras akvatorijā.	Pasūtītājs apstiprina, ka par Atklāta konkursa nolikuma 12.3.6. punkta prasībām atbilstošu tiks uzskatīts Pretendenta pieredzes objekts, kas veikts upes vai jūras akvatorijā vai ostas un jūras akvatorijā.