

**ATBILDES UZ PIEGĀDĀTĀJA UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM**  
**Atklātā konkursā**  
**„Rīgas Centrāltirgus revitalizācija - būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un**  
**būvdarbi”**  
(id. Nr. RD PAD 2021/4)

Nr.p.k.	Jautājums	Atbilde												
1.	<p>Pasūtītājs 2021.gada 10.jūnijā ir sniedzis atbildi uz Pretendentu uzdoto jautājumu par enkurpāļu aprēķina un pārbaudes slodzēm uz izraušanu, informējot, ka 10.06.2021 atbildei tika pievienota „Rīgas Centrāltirgus teritorijas pilsētas kanāla krasta nostiprinājuma avārijas stāvokļa novēršana” aprēķina atskaite. Taču iepazīstoties ar izsniegto atskaiti, ir konstatēts, ka atskaite ir no citas objekta atrašanās vietas. Šis darbs jau ir izpildīts, līdz ar to lūdzam Pasūtītāju izsniegt informāciju par enkurpāļu aprēķina un pārbaudes slodzēm uz izraušanu projektā paredzētajā vietā.</p>	<p>Pasūtītājs informē, ka grunts enkuru pārbaude notiek pamatojoties uz šādiem standartiem:</p> <p>1) LVS EN ISO 22477-1:2020 “Ģeotehniskā izpēte un testēšana. Ģeotehnisko konstrukciju testēšana. 1.daļa. Pāļu testēšana: testēšana ar statisko spiedes slodzi (ISO 22477-1:2018, korigēta versija 2019-03)” un</p> <p>2) LVS EN ISO 22477-5:2020 “Ģeotehniskā izpēte un testēšana. Ģeotehnisko konstrukciju testēšana. 5.daļa: Iepriekš saspieltu grunts enkuru testēšana (ISO 22477-5:2018)”.</p> <p>Pārbaudes slodze ir 1339 KN.</p>												
2.	<p>Būvdarbu apjomos demontāžas darbu un ceļu aprīkojumu lokālajās tāmēs ir minēta kases aparātu demontāža un montāža:</p> <table border="1" data-bbox="395 1630 978 1910"> <tbody> <tr> <td data-bbox="395 1630 802 1704">Esošo kases aparātu demontāža un nodošana īpašniekam</td> <td data-bbox="802 1630 858 1704">gb</td> <td data-bbox="858 1630 978 1704">5,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1704 802 1771">Atjaunojamie kases aparāti</td> <td data-bbox="802 1704 858 1771">gb</td> <td data-bbox="858 1704 978 1771">4,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1771 802 1845">Esošo kases aparātu demontāža un nodošana īpašniekam</td> <td data-bbox="802 1771 858 1845">gb</td> <td data-bbox="858 1771 978 1845">1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1845 802 1910">Atjaunojamie kases aparāti</td> <td data-bbox="802 1845 858 1910">gb</td> <td data-bbox="858 1845 978 1910">1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lūgums precizēt, vai ir paredzēts uzstādīt atpakaļ tos pašus demontētos kases aparātus vai jāparedz jauni kases aparāti.</p>	Esošo kases aparātu demontāža un nodošana īpašniekam	gb	5,00	Atjaunojamie kases aparāti	gb	4,00	Esošo kases aparātu demontāža un nodošana īpašniekam	gb	1,00	Atjaunojamie kases aparāti	gb	1,00	<p>Pasūtītājs informē, ka būs nepieciešams uzstādīt atpakaļ tos pašus demontētos kases aparātus.</p>
Esošo kases aparātu demontāža un nodošana īpašniekam	gb	5,00												
Atjaunojamie kases aparāti	gb	4,00												
Esošo kases aparātu demontāža un nodošana īpašniekam	gb	1,00												
Atjaunojamie kases aparāti	gb	1,00												