

Pētījums – aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

Vērtēšanas kritēriji:

- | | |
|---|------|
| 1. Vides pieejamības LBN prasību atbilstība | 40 % |
| 2. Vides pieejamības risinājuma dizaina kvalitāte | 20 % |
| - risinājuma funkcionalitātes dizains | |
| - risinājuma elementu dizaina kvalitāte | |
| 3. Vides pieejamības risinājumā pielietoto materiālu atbilstība videi | 20 % |
| - materiālu atbilstība to pielietojumam | |
| - materiālu atbilstība vai veiksmīgs pielietojums konkrētajai videi | |
| 4. Vides pieejamības risinājuma atbilstība virzienam Arhitektūra visiem | 20 % |



Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Kopējās tendences 2015. gada vērtējuma kritērijiem(10 objekti):

1. Vides pieejamības LBN prasību atbilstība

	2015	2014	2013
- pilda LBN prasības (atbilst būtiskākajos nosacījumos 40 - 30% , 6)	60%	69 %	62%
- daļēji pilda LBN prasības (neatbilstība būtiskākajos nosacījumos 29 -15%, 3)	30%	23 %	15%
- nepilda LBN prasības (14 – 0%, 1)	10%	8 %	23%

Kopējās tendences 2015. gada vērtējuma kritērijiem(10 objekti):

2. Vides pieejamības risinājuma dizaina kvalitāte

	2015	2014	2013
- izprot prasības un domā par dizaina kvalitāti (20 – 15% , 5)	50 %	47 %	31 %
- daļēji izprot prasības vai nedomā par dizaina kvalitāti (14 – 10% , 3)	30 %	38 %	31 %
- neizprot vai nezina prasības (9 – 0% , 2)	20 %	15 %	38 %

Kopējās tendences 2015. gada vērtējuma kritērijiem(10 objekti):

3. Vides pieejamības risinājumā pielietoto materiālu atbilstība videi

	2015	2014	2013
- izprot prasības un domā par materiālu atbilstību vidē (20 – 15% , 4)	40 %	69 %	31%
- daļēji izprot prasības vai nedomā par materiālu atbilstību vidē (14 – 10%, 5)	50 %	31 %	38%
- neizprot prasības (9 – 0% , 1)	10 %	0 %	31%

Kopējās tendences 2015. gada vērtējuma kritērijiem(10 objekti):

4. Vides pieejamības risinājuma atbilstība virzienam Arhitektūra visiem

	2015	2014	2013
- izprot prasības un domā par Arhitektūra visiem (20 – 15% , 2)	20 %	0 %	0%
- daļēji izprot , bet nedomā par Arhitektūra visiem (14 – 10% , 1)	20%	38 %	30 %
- neizprot prasības un nedomā par Arhitektūra (9 – 0% , 7)	60 %	62 %	70%

Kopējās tendences 2015. gada vērtējuma kritērijiem:

PIEMĒRI - 2015. gada balvas pretendenti Rīgas arhitektūrā.

PIEMĒRI ar veiksmīgiem, atbilstošiem risinājumiem.



Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve Grostonas ielā 19: veiksmīgi risināts panduss un atbilst risinājumam arhitektūra visiem.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Latvijas Nacionālā bibliotēka: veiksmīgi risināts panduss un atbilst risinājumam arhitektūra visiem.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Latvijas Nacionālā bibliotēka: veiksmīgi risināts panduss un kāpnes labiekārtojumā

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola: Ērts, pareizas proporcijas panduss.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve Visbijas ielā 45: pareizās proporcijās un patīkamā dizainā risināts panduss.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Latvijas Republikas VID admin. ēku komplekss Talejas ielā 1: nolasāma centrālās ieejas informācija cilvēkiem ar kustību traucējumiem.



Mazstāvu daudzdz. ēkas jaunbūve Visbijas ielā 45: pietiekoši veiksmīgs ieejas informācijas risinājums

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Biroju ēka Vaiņodes ielā 1: labi salasāmas marķētas autostāvvietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Latvijas Republikas VID admin. ēku komplekss Talejas ielā 1: labi salasāmas marķētas autostāvvietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Latvijas nacionālā bibliotēka: Veiksmīgs kāpņu marķējums teritorijā un atbilstošs margu dizains.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Latvijas nacionālā bibliotēka: Veiksmīgs kāpņu pretslīdes un redzamības marķējums un atbilstošs margu dizains iekšējās telpās.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Zobārstniecības klīnika Ģertrūdes ielā 59: Veiksmīgas preslīdes joslas un kāpņu marķējums iekštelpās.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Klīnika Vingrotāju ielā 1: Atbilstošs lifta pogu dizains arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Latvijas Republikas VID admin. ēku komplekss Talejas ielā 1: Lifta dizains ar palīdzības izsaukšanas pogu



Latvijas Nacionālā bibliotēka: Pacēlājs cilvēkiem ar kustību traucējumiem 11. un 12. stāvā (ēkas spicē).



Rīgas 1. slimnīcas 8. korpusa pārbūve: Veiksmīgs WC un dušas risinājums. Poda izvietojums nav optimāls.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Rīgas 1. slimnīcas 8. korpusa pārbūve: Veiksmīgs WC un dušas risinājums. Ir fons, uz kā izcelties aprīkojumam. Poda izvietojums nav optimāls.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS



Latvijas Nacionālā bibliotēka: Veiksmīgs WC risinājums. Vēlams fons, uz kā izcelties aprīkojumam.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Latvijas Republikas VID admin. ēku komplekss Talejas ielā 1: Skaidri nolasāma informācija ēkā.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēka Grostonas ielā 19: Skaidri nolasāma informācija ēkā.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēka Grostonas ielā 19: Skaidri nolasāmas informācija ēkā (stāvu numerācija).

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Latvijas Nacionālā bibliotēka: veiksmīgi marķējumi plašām, stiklotām virsmām.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia

PIEMĒRI ar neatbilstošiem, nepilnīgiem risinājumiem.



Klīnika Vingrotāju ielā 1: Nepieļaujams pandusa risinājums un neatbilstošas proporcijas



Zobārstniecības klīnika Ģertrūdes ielā 59: panduss bez apmalēm



Daudzstāvu dzīvojamā ēka Elizabetes ielā 3: Neveiksmīgs pandusa un sliekšņu risinājums cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Risinājums būtu veiksmīgāks, ja panduss ļautu izmantot visas ieejas.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Zobārstniecības klīnika Ģertrūdes ielā 59: Nepieļaujams informācijas dizaina risinājums



Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Latvijas Republikas VID admin. ēku komplekss Talejas ielā 1: Dizainā nav paredzēta pieklūšana letei cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Latvijas Republikas VID admin. ēku komplekss Talejas ielā 1: : Nav veiksmīgs letes dizains piekļuvei cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Latvijas Republikas VID admin. ēku komplekss Talejas ielā 1: Nepilnīgs WC dizains - piebraukšana ar riteņkrēslu ir apgrūtināta, vēlams fons, uz kā izceltos aprīkojums..

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas ēka: Neatbilstošs WC iekārtojums, nefunkcionāls roku balstu izvietojums, un piebraukšana ar riteņkrēslu ir apgrūtināta.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas ēka: Nepilnīgs dušas iekārtojums, trūkst sēdekļa vai speciāla krēsla, nefunkcionāls roku balstu izvietojums.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Zobārstu klīnika Ģertrūdes ielā 59: Neatbilstošs WC iekārtojums, trūkst roku balsti, izlietnes dizains neļauj to lietot ar riteņkrēslu, vēlams fons, uz kā izceltos aprīkojums.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Rīgas 1. slimnīcas 8. korpusa pārbūve: Slikti saredzamas informatīvās zīmes

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Rīgas 1. slimnīcas 8. korpusa pārbūve: Slikti saredzamas informatīvās zīmes

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Latvijas Republikas VID admin. ēku komplekss Talejas ielā 1: Slikti saredzamas informatīvās zīmes



Latvijas Republikas VID admin. ēku komplekss Talejas ielā 1: nav marķējumi plašām, stiklotām virsmām.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Latvijas Republikas VID admin. ēku komplekss Talejas ielā 1: nav marķējumu plašām, stiklotām virsmām.



Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Klīnikas pārbūve Vingrotāju ielā 1: Nepieļaujams margu izvietojums.


Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Klīnikas pārbūve Vingrotāju ielā 1: Neveiksmīgs ieejas risinājums, nav horizontālā virsma pirms durvīm.



Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola: zemas, nemarkētas konstrukcijas

IETEIKUMI

- projektu saskaņošanā, ekspertīzē, pie nodošanas ekspluatācija nopietnāk izvērtēt un prasīt LBN normu izpildi vides pieejamībā,
- dizaina un videi atbilstošu materiālu pielietojuma kvalitātes veicināšanai vides pieejamības risinājumos lietderīgi būtu labās prakses mērķtiecīgu apkopošanu un atbilstošo piemēru popularizēšanu ,
- virziena *Arhitektūra visiem* izpratnes veidošana profesionālajā sabiedrībā un sabiedrībā kopumā,
- vides pieejamības prasību un virziena *Arhitektūra visiem* izpratnes veidošanu augstskolu profesionālo studiju pirmajosursos,

Veiksmi turpmākajos darbos!