

Pētījums – aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā 2016. gadā



Vērtēšanas kritēriji:

- | | |
|---|------|
| 1. Vides pieejamības LBN prasību atbilstība | 40 % |
| 2. Vides pieejamības risinājuma dizaina kvalitāte | 20 % |
| - risinājuma funkcionalitātes dizains | |
| - risinājuma elementu dizaina kvalitāte | |
| 3. Vides pieejamības risinājumā pielietoto materiālu atbilstība videi | 20 % |
| - materiālu atbilstība to pielietojumam | |
| - materiālu atbilstība vai veiksmīgs pielietojums konkrētajai videi | |
| 4. Vides pieejamības risinājuma atbilstība virzienam Arhitektūra visiem | 20 % |

Kopējās tendences 2016. gada vērtējuma kritērijiem(11 objekti):

1. Vides pieejamības LBN prasību atbilstība

	2016	2015	2014	2013
- pilda LBN prasības (atbilst būtiskākajos nosacījumos 40 - 30% , 7)	64%	60%	69 %	62%
- daļēji pilda LBN prasības (neatbilstība būtiskākajos nosacījumos 29 -15%, 2)	18%	30%	23 %	15%
- nepilda LBN prasības (14 – 0%, 2)	18%	10%	8 %	23%

Kopējās tendences 2016. gada vērtējuma kritērijiem(11 objekti):

2. Vides pieejamības risinājuma dizaina kvalitāte

	2016	2015	2014	2013
- izprot prasības un domā par dizaina kvalitāti (20 – 15% , 6)	55%	50%	47%	31%
- daļēji izprot prasības vai nedomā par dizaina kvalitāti (14 – 10% , 2)	18%	30%	38 %	31%
- neizprot vai nezina prasības (9 – 0% , 3)	27%	20%	15%	38%

Kopējās tendences 2016. gada vērtējuma kritērijiem(11 objekti):

3. Vides pieejamības risinājumā pielietoto materiālu atbilstība videi

	2016	2015	2014	2013
- izprot prasības un domā par materiālu atbilstību vidē (20 – 15% , 9)	82%	40 %	69 %	31%
- daļēji izprot prasības vai nedomā par materiālu atbilstību vidē (14 – 10%, 0)	0%	50 %	31 %	38%
- neizprot prasības (9 – 0% , 2)	18%	10 %	0 %	31%

Kopējās tendences 2016. gada vērtējuma kritērijiem(11 objekti):

4. Vides pieejamības risinājuma atbilstība virzienam Arhitektūra visiem

	2016	2015	2014	2013
- izprot prasības un domā par Arhitektūra visiem (20 – 15% , 4)	36,5%	20 %	0 %	0%
- daļēji izprot , bet nedomā par Arhitektūra visiem (14 – 10% , 3)	27%	20%	38 %	30 %
- neizprot prasības un nedomā par Arhitektūra (9 – 0% , 4)	36,5%	60 %	62 %	70%

Kopējās tendences 2016. gada vērtējuma kritērijiem:

PIEMĒRI - 2016. gada balvas pretendenti Rīgas arhitektūrā.



PIEMĒRI ar veiksmīgiem, atbilstošiem risinājumiem.



Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra piespiedu ārstēšanas psihiatrijas nodaļas ēkas pārbuve Tvaika ielā
2: Veiksmīgi risināts panduss un atbilst risinājumam arhitektūra visiem.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Ražošanas ēkas atjaunošanas Krustpils ielā 35/35a: Pietiekoši veiksmīgs kāpņu marķējums teritorijā un pandusa risinājums.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia




Rīgas motormuzeja pārbūve Sergeja Eizenšteina ielā 6: Uzbūvēts jauns lifts, lai nodrošinātu vides pieejamību.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS


Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Dzīvojamā nama jaunbūve Rīgas centrā, E. Birznieka-Upīša ielā 13: Viegli nolasāmi marķējumi.





RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes ēkas pārbūve un jaunbūve Āzenes ielā 12: Labi salasāmas markētas autostāvvietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Rīgas motormuzeja pārbūve Sergeja Eizenšteina ielā 6: Nolasāma centrālās ieejas informācija.



Ražošanas ēkas atjaunošanas Krustpils ielā 35/35a: Nolasāma centrālās ieejas informācija.


Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Ziedondārza parka atjaunošana Sparģeļu ielā 2: Veiksmīgi norobežota teritorijā ar paceltu mīkstinosu materiālu.





Ziedoņdārza parka atjaunošana Sparģeļu ielā 2: Veiksmīgs vadlīniju novietojums.



Ziedonģdārza parka atjaunoģšana Sparģeļu ielā 2: Labi redzams velojoslas nodalģjums un marķģjums.




Ziedonārkis parka atjaunošana Sparģeļu ielā 2: Labi redzama informācija ar taktilām līnijām un tekstu..



Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes ēkas pārbūve un jaunbūve Āzenes ielā 12: Veiksmīgs kāpņu redzamības marķējums un atbilstošs margu dizains iekšējās telpās.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes ēkas pārbūve un jaunbūve Āzenes ielā 12: Veiksmīgs kāpņu redzamības marķējums un atbilstošs margu dizains iekštelpās.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia




Rīgas motormuzeja pārbūve Sergeja Eizenšteina ielā 6: Veiksmīgs kāpņu redzamības marķējums un atbilstošs margu dizains iekšējās telpās.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra piespiedu ārstēšanas psihiatrijas nodaļas ēkas pārbuve Tvaika ielā
2: Veiksmīgs kāpņu pretslīdes un redzamības marķējums un atbilstošs margu dizains iekšējās telpās.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes ēkas pārbūve un jaunbūve Āzenes ielā 12: Atbilstošs lifta pogu dizains arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Ražošanas ēkas atjaunošanas Krustpils ielā 35/35a: Atbilstošs lifta pogu dizains arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Rīgas motormuzeja pārbūve Sergeja Eizenšteina ielā 6: Atbilstošs lifta pogu dizains arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes ēkas pārbūve un jaunbūve Āzenes ielā 12: Skaidri nolasāma informācija ēkā.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra jaunbūve Jelgavas ielā 1: Skaidri nolasāma informācija ēkā.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra jaunbūve Jelgavas ielā 1: Skaidri nolasāma informācija ēkā.



Rīgas motormuzeja pārbūve Sergeja Eizenšteina ielā 6: Skaidri nolasāma informācija ēkā.



Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia




Rīgas motormuzeja pārbūve Sergeja Eizenšteina ielā 6: Skaidri nolasāma informācija ēkā.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Dzīvojamā nama jaunbūve Rīgas centrā, E. Birznieka-Upīša ielā 13: Skaidri nolasāma informācija ēkā.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Ražošanas ēkas atjaunošanas Krustpils ielā 35/35a: Skaidri nolasāma informācija ēkā.


Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



LNMM pārbūve un piebūve Kr. Valdemāra ielā 10A: Vājredzīgajiem piemērotas norādes braila rakstā.



CSDD administrācijas un klientu apkalpošanas centra piebūve sergeja Eizenšteina ielā 6: Veiksmīgs WC risinājums.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra jaunbūve Jelgavas ielā 1: Veiksmīgs WC risinājums.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Administratīvās ēkas pārbūve Ojara Vācieša ielā 6b: Veiksmīgs WC risinājums. Vēlams fons, uz kā izceltos aprīkojums.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra jaunbūve Jelgavas ielā 1: Auditorijas piemērotas ratiņkrēslu lietotājiem.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes ēkas pārbūve un jaunbūve Āzenes ielā 12: Veiksmīgi marķējumi plašām, stiklotām virsmām.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



CSDD administrācijas un klientu apkalpošanas centra piebūve sergeja Eizenšteina ielā 6; Veiksmīgi
marķējumi plašām, stiklotām virsmām.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra jaunbūve Jelgavas ielā 1; veiksmīgi marķējumi plašām, stiklotām virsmām.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS


Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia

PIEMĒRI ar neatbilstošiem, nepilnīgiem risinājumiem.



Sparģeļu, Lienes, Pļavas un Zaķu ielas pārbūve Krāsotāju 9: Nevaiksmīgs gājēju pārejas risinājums.



Grīziņkalna parka atjaunošana Jāņa Asara iela 24 :Nepieļaujams gājēju ceļa nobeigums.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Grīziņkalna parka atjaunošana Jāņa Asara iela 24 :Vadlīnija ved cauri šķēšļiem

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia




Grīziņkalna parka atjaunošana Jāņa Asara iela 24: Bīstams bērnu rotaļu laukums, vajadzētu ierīkot margu pirms slīpuma.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Grīziņkalna parka atjaunošana Jāņa Asara iela 24: Grūri saskatāmas kāpnis ar nestandarta pakāpieniem un bez margām.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia




Administratīvās ēkas pārbūve Ojara Vācieša ielā 6b: Nepieļaujams pandusa risinājums un neatbilstošas proporcijas. Nav lietojams cilvēkiem ratiņkrēslos.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Divu dzīvojamo namu jaunbūves Rīgas centrā, Dzirnavu ielā 81 un 83: Nepieļaujams pandusa risinājums un neatbilstošas proporcijas

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes ēkas pārbūve un jaunbūve Āzenes ielā 12: Informācija nav nolasāma.


Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Dzīvojamā nama jaunbūve Rīgas centrā, Baznīcas ielā 18A: Neveiksmīgs pandusa risinājums.



Dzīvojamā nama jaunbūve Rīgas centrā, E. Birznieka-Upīša ielā 13: Nav ne pandusa, ne margu pie galvenās ieejas. Nav norādes kā iekļūt ēkā ratiņkrēslu lietotājiem. Pirmais pakāpiens augstāks par pārējiem.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Dzīvojamā nama jaunbūve Rīgas centrā, E. Birznieka-Upīša ielā 13: Soli pārak augstu.



Dzīvojamā nama pārbūve Rīgas centrā, Tērbatas ielā 45: Ēkā nav iespējams iekļūt ratiņkrēslu lietotājiem.




Dzīvojamā nama jaunbūve Rīgas centrā, Baznīcas ielā 18A: Nepietiekami marķējumi plašām, stiklotām virsmām. Nav veiksmīgs letes dizains piekļuvei cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes ēkas pārbūve un jaunbūve Āzenes ielā 12: Dizainā nav paredzēta piekļūšana letei cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



CSDD administrācijas un klientu apkalpošanas centra piebūve sergeja Eizenšteina ielā 6; Nav veiksmīgs letes dizains piekļuvei cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



LNMM pārbūve un piebūve Kr. Valdemāra ielā 10A; Trūkst margu pie augstām kāpnēm.



Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra jaunbūve Jelgavas ielā 1; Trūkst margu pie augstām kāpnēm.



Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra piespiedu ārstēšanas psihiatrijas nodaļas ēkas pārbuve Tvaika ielā 2:
Dušā nav rokturi vai cits palīgaprīkojums.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Ražošanas ēkas atjaunošanas Krustpils ielā 35/35a: Tualetes pods neatbilst normatīvam, ziepju trauki nefunkcionāli novietoti.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Ziedoņdārza parka atjaunošana Sparģeļu ielā 2: Neatbilstošs aprīkojums invalīdu tualetē ar apgrūtinātu piekļuvi.



RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes ēkas pārbūve un jaunbūve Āzenes ielā 12: Slikti saredzamas informatīvās zīmes.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes ēkas pārbūve un jaunbūve Āzenes ielā 12: Nav markējumi plašām, stiklotām virsmām.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Administratīvās ēkas pārbūve Ojara Vācieša ielā 6b: Nav marķējumi plašām, stiklotām virsmām.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Dzīvojamā nama pārbūve Rīgas centrā, Tērbatas ielā 45: Slikti redzamas zemas konstrukcijas, vajadzētu apgaismot.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia




RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes ēkas pārbūve un jaunbūve Āzenes ielā 12: Neveiksmīgs ieejas risinājums, nav horizontālā virsma pirms durvīm.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra jaunbūve Jelgavas ielā 1: Slikti redzami pakāpieni uz grīdas fona.






Divu dzīvojamo namu jaunbūves Rīgas centrā, Dzirnavu ielā 81 un 83: Neveiksmīgs kāpņu risinājums, nepilnīgas margas un slidena virsma.

Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Dzīvojamā nama jaunbūve Rīgas centrā, Strēlnieku ielā 7: Neveiksmīgs kāpņu risinājums, trūkst margu un slidena virsma.

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



Dzīvojamā nama jaunbūve Rīgas centrā, Strēlnieku ielā 7: Slidena kāpņu virsma, nav markēti pirmie un pēdējie pakāpieni. Nesalāsāmi markējumi, lifta pogas nav taktilas..

 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



LNMM pārbūve un piebūve Kr. Valdemāra ielā 10A: Nesalasāma informācija liftā.



Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



LNMM pārbūve un piebūve Kr. Valdemāra ielā 10A: Grūti salasāma informācija.



Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra jaunbūve Jelgavas ielā 1: Grūti salasāma informācija.



Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia




LNMM pārbūve un piebūve Kr. Valdemāra ielā 10A: Pandusa slīpums maina virzienu un ir neproporcionāls, trūkst margas.


 Pašvaldības aģentūra
 RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia




LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra jaunbūve Jelgavas ielā 1: Grūti salasāma informācija.



Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia



LNMM pārbūve un piebūve Kr. Valdemāra ielā 10A: Nemarkētas zemās konstrukcijas.





LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra jaunbūve Jelgavas ielā 1: Bibliotēkas inventārs nepiemērots ratiņkrēslu lietotājiem.


 Pašvaldības aģentūra
 RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia

IETEIKUMI

- projektu saskaņošanā, ekspertīzē, pie nodošanas ekspluatācija nopietnāk izvērtēt un prasīt LBN normu izpildi vides pieejamībā,
- dizaina un videi atbilstošu materiālu pielietojuma kvalitātes veicināšanai vides pieejamības risinājumos lietderīgi būtu labās prakses mērķtiecīgu apkopošanu un atbilstošo piemēru popularizēšanu ,
- virziena *Arhitektūra visiem* izpratnes veidošana profesionālajā sabiedrībā un sabiedrībā kopumā,
- vides pieejamības prasību un virziena *Arhitektūra visiem* izpratnes veidošanu augstskolu profesionālo studiju pirmajosursos,

Veiksmi turpmākajos darbos!



 Pašvaldības aģentūra
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

Pētījums - aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā

FORMA sia