

**INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS**  
par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

*(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)*

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums	<b>24.08.2023.</b>
Paredzētās darbības nosaukums	<b>Katlu mājas izbūve</b>
Iesniedzējs	<b>SIA "PJ Serviss", Reģ. Nr. 40103644174, Piļu iela 1, Rīga, Latvija, LV-1084</b>
Paredzētās darbības norises vietas adrese	<b>Īpašums Mārkalnes ielā 10 (kadastra apzīmējums 01000910074), Rīgā</b>
Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā	<b>Neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā</b>
Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā	<b>Neatrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā.</b>
Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā	<b>Neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā</b>
Informācija par paredzēto darbību	<b>Katlumājas izbūve Mārkalnes ielā 10, Rīgā. Siltumenerģijas ražošana ar sadedzināšanas iekārtām, siltumenerģijas piegāde no jaunizbūvētas, pilnībā automatizētas modulāras katlumājas, ar slēgtu kurināmā uzglabāšanas noliktavu un padeves sistēmu. Pamata kurināmais cietā biomasā (koksnes šķelda), patēriņš 30-36 tkt. ber. m3/gadā, piejaukumā ar no atkritumiem iegūto kurināmo (NAIK) līdz 10% no kopējā apjoma līdz max 10 t/diennaktī. Saražotā siltumenerģija aptuveni 20-24 GWh/gadā.</b>

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību līdz 2023. gada 20. septembrim rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski [ap@vvd.gov.lv](mailto:ap@vvd.gov.lv)