

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS
par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums	30.09.2025.
Paredzētās darbības nosaukums	Biokurināmā katlu mājas ar NAIK līdzsadedzināšanu (slēgta noliktava) ar katlu jaudu 19,9 MW izbūve
Iesniedzējs	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aģentūra Jaunais Ceļš", Reģ.Nr. 40003542532, juridiskā adrese: Mārupes iela 4, Rīga, LV-1002, e-pasts: info@agenturajc.lv
Paredzētās darbības norises vietas adrese	Īpašuma Spilves ielā 8E (kadastra numurs 01000770059) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 01000770059, Rīga
Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā	Neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā
Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā	Neatrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā
Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā	Neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā
Informācija par paredzēto darbību	Paredzēts izbūvēt biokurināmā un no atkritumiem iegūtā kurināmā (NAIK) līdzsadedzināšanas iekārtu ar ievadīto siltuma jaudu 19,953 MW. Pamatkurināmais – cietā biomasā (koksnes šķelda) ar gada patēriņu – 64326,9 t/gadā (207142 m³/gadā) jeb 7,981 t/stundā. Līdzsadedzināšanai paredzētais NAIK apjoms 3280,7 t/gadā (10660,0 m³/gadā, 0,41 t/stundā, 9,84 t/dnn) – 5,1% no kopējā kurināmā apjoma. Apbūves laukums – 1585,20 m², būvtilpums – 25534,30 m³. Biokurināmā katlu mājā paredzētas sekojošas galvenās iekārtas un ietaises:• katls ar kustīgu ārdūres resti ar ievadīto siltuma jaudu 19,953 MWth;• dūmgāzu attīrīšanas iekārtas ((vertikāls reaktors ar reaģentu padevi (aktivētā ogle un kalcija hidroksīds Ca(OH)₂), maisu filtrs, skruberis-kondensators (siltuma jauda 5 MWth) kopā ar dūmeni);• pieņemšanas un pārkraušanas ietaises;• automātiska pelnu novākšana sistēma ar slēgtiem konteineriem;• kurināmā uzglabāšanas noliktava slēgta tipa ar sortēšanas transportēšanas mezgļiem uz kurtuvi; ūdens sagatavošanas iekārtas. Katlu māju paredzēts darbināt automātiskā režīmā. Katlumāju paredzēts ekspluatēt visu gadu.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību līdz 13.10.2025. rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv.