

Iepirkuma  
„Rīgas Centrāltirgus revitalizācija”  
Id. Nr. RD PAD 2018/18  
atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem  
**22.11.2018.**

<b>Nr.p.k.</b>	<b>Jautājums</b>	<b>Atbilde</b>
1.	Projektā prasītie enkura materiāli no GM699 tērauda ir izņemti no ražošanas un vairs netiek ražoti. Lūdzam noteikt enkurstieņa tecēšanas robežu, lai varētu izvēlēties alternatīvu enkura materiālu.	Departaments informē, pretendents ir jāpiedāvā ekvivalents materiāls, kas atbilst iepriekš minētā materiāla parametriem ( $72/42 \geq 1540$ ), kas ir pieejams ražošanā.