



Jauns pieslēgums
1f/16A (3.42kW)
Brīvības gatve 353, Rīga
Attālums no TP: L=359m
Prognozētie Ik1/dU: 813A/2.5%

Jauns pieslēgums
1f/16A (3.42kW)
Brīvības gatve 351, Rīga
Attālums no TP: L=333m
Prognozētie Ik1/dU: 864A/2.4%

Jauns pieslēgums
1f/16A (3.42kW)
Brīvības gatve N/A, Rīga
Attālums no TP: L=399m
Prognozētie Ik1/dU: 594A/2.6%

Projektējamie		Esošie	
	Projekt. 20kV GVL		Esoš. 20kV TP
	Projekt. VS KL, TP, SP, atdalītājs		Esoš. 10kV TP
	Projekt. VS IzVL		Lietotāja VS KL
	Projekt. ZS KL		Lietotāja ZS KL
	Projekt. ZS PKL		Tikla elements citā risinājumā (raustīta līnija)
	Projekt. 1kV KL		
Papildus			
	Demontējams		Klienti (SLP) rekonstrukcijā
	Caurdure		Plānota uzskaišu sakārtošana
	Iepļānoma pārcelšana/remonts		

Tehniskā risinājuma skicei ir informatīvs raksturs, to aizliegts izmantot par pamatni projekta situācijas plānam vai nodot trešajām personām.