



Jauns pieslēgums
 1f/16A (3.42kW)
 Brīvības gatve 335, Rīga
 Attālums no TP: L=115m
 Prognozētie Ik1/dU: 2572A/0.5%

Jauns pieslēgums
 1f/16A (3.42kW)
 Brīvības gatve N/A, Rīga
 Attālums no TP: L=51m
 Prognozētie Ik1/dU: 3599A/0.4%

160kVA, ST
 Prognozētā noslodze: 15%

T50592

Projektējamie		Esošie	
	Projekt. 20kV GVL		Esoš. 20kV TP
	Projekt. VS KL, TP, SP, atdalītājs		Esoš. 10kV TP
	Projekt. VS IzVL		Lietotāja VS KL
	Projekt. ZS KL		Lietotāja ZS KL
	Projekt. ZS PKL		Tikla elements citā risinājumā (raustīta līnija)
	Projekt. 1kV KL		
Papildus			
	Demontējams		Klienti (SLP) rekonstrukcijā
	Caurdure		Plānota uzskaišu sakārtošana
	Ieplānota pārceļšana/remonts		

Tehniskā risinājuma skicei ir informatīvs raksturs, to aizliegts izmantot par pamatni projekta situācijas plānam vai nodot trešajām personām.