

Pieslēgums Nr. 121529237

js

Pielikums Nr. 1

Datums: 02.10.2023

12984Ab

01000952002

Proj. K3

Proj. UKh1-1/63

Jauns pieslēgums
1F 16A (3.42 kW)
Altālums no TP: L~165m
Prognozētie Ik1=3767A; dU=0.3%
TP 630kVA 9%

044

12981Ab
2982Ab

01000952142 Viestura prospekts 95

Viestura pr. būvl.
Viestura pr. 97

00952004

Projektējamie		Esošie	
	Projekt. 20kV GVL		Esoš. 20kV TP
	Projekt. VS KL, TP, SP, atdalītājs		Esoš. 10kV TP
	Projekt. VS IzVL		Lietotāja VS KL
	Projekt. ZS KL		Lietotāja ZS KL
	Projekt. ZS PKL		Tikla elements citā risinājumā (raustīta līnija)
	Projekt. 1kV KL		
Papildus			
	Demontējams		Klienti (SLP) rekonstrukcijā
	Caurdure		Plānota uzskaišu sakārtošana
	Ieplānota pārceļšana/remonts		

Tehniskā risinājuma skicei ir informatīvs raksturs un projektēšanas gaitā ir pieļaujamas pamatotas atkāpes no tās. To aizliegts izmantot par pamatni projekta situācijas plānam vai nodot trešajām personām.