



Jauns pieslēgums  
1f/16A (3.42kW)  
Brīvības gatve 333, Rīga  
Attālums no TP: L~143m  
Prognozētie I<sub>k1</sub>/dU: 1495A/0.8%  
Tehniskie noteikumi Nr.118183233

Jauns pieslēgums  
1f/16A (3.42kW)  
Brīvības gatve 384D, Rīga  
Attālums no TP: L~118m  
Prognozētie I<sub>k1</sub>/dU: 1754A/0.8%  
Tehniskie noteikumi Nr.118351230

160kVA, ST  
Prognozētā noslodze: 17%

T50592

06613Ab

Projektējamie		Esošie	
	Projekt. 20kV GVL		Esoš. 20kV TP
	Projekt. VS KL, TP, SP, atdalītājs		Esoš. 10kV TP
	Projekt. VS IzVL		Lietotāja VS KL
	Projekt. ZS KL		Lietotāja ZS KL
	Projekt. ZS PKL		Tīkla elements citā risinājumā (raustīta līnija)
	Projekt. 1kV KL		
Papildus			
	Demontējams		Klienti (SLP) rekonstrukcijā
	Caurdure		Plānota uzskaišu sakārtošana
	Iepļānoma pārcelšana/remonts		

Tehniskā risinājuma skicei ir informatīvs raksturs un projektēšanas gaitā ir pieļaujamas pamatotas atkāpes no tās. To aizliegts izmantot par pamatni projekta situācijas plānam vai nodot trešajām personām.

Izmantoti: Ortofoto 1:10000 © LGIA; Nekustamā īpašuma kadastra sistēmas dati 11.09.2023

118183233, 118351230

Pielikums Nr.1

Datums: 11.09.2023