

Pieslēgums grupā

Pielikums Nr. 1

Datums: 06.10.2023

K215

Proj. U1-1/63

Jauns pieslēgums
Nr. 122393239
1F 16A (3.42 kW)
Attālums no TP: L~434m
Prognozētie Ik1=937A; dU=2.1%

Proj. U1-1/63

Jauns pieslēgums
Nr. 122377239
1F 16A (3.42 kW)
Attālums no TP: L~420m
Prognozētie Ik1=992A; dU=2.0%
TP 400kVA 44%

Proj. K3

Milgrāvja ielā N/A

542747

01000682187

Projektējamie		Esošie	
	Projekt. 20kV GVL		Esoš. 20kV TP
	Projekt. VS KL, TP, SP, atdalītājs		Esoš. 10kV TP
	Projekt. VS IzVL		Lietotāja VS KL
	Projekt. ZS KL		Lietotāja ZS KL
	Projekt. ZS PKL		Tikla elements citā risinājumā (raustīta līnija)
	Projekt. 1kV KL		
Papildus			
	Demontējams		Klienti (SLP) rekonstrukcijā
	Caurdure		Plānota uzskaišu sakārtošana
	Iepļānoma pārceļšana/remonts		

Tehniskā risinājuma skice ir informatīvs raksturs un projektēšanas gaitā ir pieļaujamas pamatotas atkāpes no tās. To aizliegts izmantot par pamatni projekta situācijas plānam vai nodot trešajām personām.