

Pieslēgums Nr. 117468234

Pielikums Nr. 1

Datums: 22.08.2023

01000860039

0008600565

ZMP28187

01000860042

Proj. UKh1-1/63

Jauns pieslēgums
1F 16A (3.42 kW)
Attālums no TP: L~194m
Prognozētie Ik1=1469A; dU=1.4%

TP 400kVA 36%

K2497

L8033
S4703

ve n/a

34272

34273

L5214Ab

Projektējamie		Esošie	
	Projekt. 20kV GVL		Esoš. 20kV TP
	Projekt. VS KL, TP, SP, atdalītājs		Esoš. 10kV TP
	Projekt. VS IzVL		Lietotāja VS KL
	Projekt. ZS KL		Lietotāja ZS KL
	Projekt. ZS PKL		Tīkla elements citā risinājumā (raustīta līnija)
	Projekt. 1kV KL		
Papildus			
	Demontējams		Klienti (SLP) rekonstrukcijā
	Caurdure		Plānota uzskaišu sakārtošana
	Ieplānota pārcelšana/remonts		

Tehniskā risinājuma skicei ir informatīvs raksturs un projektēšanas gaitā ir pieļaujamas pamatotas atkāpes no tās. To aizliegts izmantot par pamatni projekta situācijas plānam vai nodot trešajām personām.