

Pieslēgums Nr. 117824234

Pielikums Nr. 1

Datums: 01.09.2023

Jauns pieslēgums
1F 16A (3.42kW)
Attālums no TP: L~287m
Prognozētie Ik1=1198A; dU=1.0%

TP 400kVA 14%

Proj. U1-1/63

04

06389Ab K501733
CK1733

04000890191

Projektējamie		Esošie	
	Projekt. 20kV GVL		Esoš. 20kV TP
	Projekt. VS KL, TP, SP, atdalītājs		Esoš. 10kV TP
	Projekt. VS IzVL		Lietotāja VS KL
	Projekt. ZS KL		Lietotāja ZS KL
	Projekt. ZS PKL		Tīkla elements citā risinājumā (raustīta līnija)
	Projekt. 1kV KL		
Papildus			
	Demontējams		Klienti (SLP) rekonstrukcijā
	Caurdure		Plānota uzskaišu sakārtošana
	Ieplānota pārcelšana/remonts		

Tehniskā risinājuma skicei ir informatīvs raksturs un projektēšanas gaitā ir pieļaujamas pamatotas atkāpes no tās. To aizliegts izmantot par pamatni projekta situācijas plānam vai nodot trešajām personām.